

Z P R Á V A

o kontrole příslušenství vnitřních nástěnných sluchodů v rozsahu ČSN 730873

a ČSN EN 671 – 3 čl. 6.1

Objekt : Společenství vlastníků jednotek Durychova 1391 Hradec Králové

Kontrola provedena : 6.11.2009

Typ suchovodu: C 52

Kontrolou bylo zjištěno :

- 1) Vstupní potrubí suhovodu do objektu - B 75 vně objektu opatřeno tlakovým víčkem.
- 2) Stoupací potrubí - DN 50 opatřeno zpětnou klapkou a vypouštěcím uzávěrem.
- 3) Suchovod S 2 - není označen na dveřích skříně nápisem „S“.
- 4) Na skříně sluchovodu S 10 jsou rozbitý panty na dvířkách skříně.
- 5) Na všech sluchovodech S 1 - S 11 byly doplněny tlakové víčka C 52.

Počet suchovodů : 11 ks

Umístění suchovodů - označení

Kontrolní úkol : S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11

Suchovod je umístěn

v rozsahu s proj.dok. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovod je trvale

přístupný ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovod je viditelně

označen ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovod je umístěn

v normalizační skříně ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovody jsou plomb. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Uzavírací ventil –

funkční –tl. víčko ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Půlspojky na výtokových

hrdlech suchovodu –

dotaženy,funkční těsnění ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Pož. hadice chybí na všech suchovodech

Pož. proudnice chybí na všech suchovodech

Suchovod je použitelný k hasebním účelům.

V Hradci Králové dne 7.11.2009

MIROSLAV SINÁK
SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ A KONTROLA
POŽÁRNÍCH VODOVODŮ DLČ.ČSN 730873
K Hvězdárně 1481
500 08 Hradec Králové 8
IČO 698 76 835 tel. 049 / 526 95 04

MIROSLAV SINÁK
SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ A KONTROLA
POŽÁRNÍCH VODOVODŮ DLČ.ČSN 730873
K Hvězdárně 1481
500 08 Hradec Králové 8
IČO 698 76 835 tel. 049 / 526 95 04

Kontrolu provedl : SINÁK Miroslav

Z P R Á V A

o kontrole příslušenství vnitřních nástěnných sluchovodů v rozsahu ČSN 730873

a ČSN EN 671-3 čl. 6.1

Objekt : Společenství vlastníků jednotek Durychova 1390 Hradec Králové

Kontrola provedena : 6.11.2009

Typ suchovodu: C 52

Kontrolou bylo zjištěno :

- 1) Vstupní potrubí suhovodu do objektu - B 75 vně objektu opatřen tlakovým víčkem.
- 2) Stoupací potrubí - DN 50 opatřeno zpětnou klapkou a vypouštěcím uzávěrem.
- 3) Suchovod S 2 není označen na dveřích skříně - „S“, na sluchovodu S 10 jsou rozbité dveře.
- 4) Na všech sluchovodech S 1 - S 11 byly doplněny tlaková víčka C 52.

Počet suchovodů : 11 ks

Umístění suchovodů - označení

Kontrolní úkol : S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11

Suchovod je umístěn

v rozsahu s proj.dok. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovod je trvale

přístupný ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovod je viditelně

označen ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovod je umístěn

v normalizační skříně ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Suchovody jsou plomb. ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Uzavírací ventil –

funkční –tl. víčko ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Přispojky na výtokových

hrdlech suchovodu –

dotaženy, funkční těsnění ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Pož. hadice chybí na všech suchovodech

Pož. proudnice chybí na všech suchovodech

Suchovod je použitelný k hasebním účelům.

V Hradci Králové dne 7.11.2009

MIROSLAV SINÁK
SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ A KONTROLA
POŽÁRNÍCH VODOVODŮ DLE ČSN 730873
K Hvězdárně 1481
500 08 Hradec Králové 8
IČO 698 76 835 tel. 049 / 526 95 0

Kontrolu provedl: SINÁK Miroslav