

Z P R Á V A

o provedené výměně požárních hadic D 25 včetně příslušenství v objektu Durychova 1380,1391 Hradec Králové :

Objednatel : Společenství vlastníků jednotek Durychova 1390,1391 Hradec Králové
Výměna provedena ve dnech 4 a 5.11.2009.

V objektu Durychova 1390

Požární hydrant - H2 - doplněna hadice D 25 včetně proudnice a přechodu 32/25
H4 - doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25
H6 - doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25
H7 - doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25
H8 - doplněna hadice D 25 včetně proudnice včetně přechodu 32/25
H9 - doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25
H11- doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25

V objektu Durychova 1391

Požární hydrant - H3 - doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25
H8 - doplněna hadice D 25 včetně proudnice a přechodu 32/25
H9 - doplněna hadice D 25 včetně přechodu 32/25
H10- doplněna hadice D 25 včetně proudnice a přechodu 32/25

Doplnění přenosných hasicích přístrojů typu P6P do prostoru hl.rozvaděče el. proudu a strojovny výtahů v objektech Durychova 1390,1391 - celkem 4 ks.

Výměnu hadic a proudnic D 25 provedl :

SINÁK Miroslav

MIROSLAV SINÁK
SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ A KONTROLA
POŽÁRNÍCH VODOVODŮ DLE ČSN 730873
K Hvězdárně 1481
500 08 Hradec Králové 8
IČO 698 76 835 tel. 049 / 526 95 04

MIROSLAV SINÁK
SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ A KONTROLA
POŽÁRNÍCH VODOVODŮ DLE ČSN 730873
K Hvězdárně 1481
500 08 Hradec Králové 8
IČO 698 76 835 tel. 049 / 526 95 04

Kontrolu provedl : Sinák Miroslav